

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Datum: 2016-05-09
Vår referens: 2016/549/10.1
Er referens: 2016-100123

registrator@ei.se

Yttrande över Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen för anläggande och drift av sjö- och markkabelförband mellan Laröd (Helsingborg) och territorialgränsen mot Danmark

SMHI har tagit del av rubricerade remisshandlingar och har följande synpunkter.

Sammanfattande bedömning

Liksom i tidigare yttrande 2014-12-09 anser SMHI det positivt att de gamla oljefyllda kablarna byts ut mot nya kablar utan olja, särskilt då de förra redan hunnit börja läcka.

Under de nya sjökabelförbandens tekniska livslängd, i ansökan angiven till minst 40 år, väntas en inte obetydlig ökning av havsnivån vilket leder till ökad strandnära erosion och översvämningsrisk. Detta bör beaktas vid val av ledningsdragning samt förläggning av kopplingspunkter mellan sjö- och landförlagd kabel.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av Jörgen Öberg.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Samhälle och Säkerhet

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

601 76 Norrköping Besök Folkborgsvägen 17 Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

SMHI
Anton Tamms väg 1, 4 tr
194 34 Upplands Väsby

SMHI
Sven Källfelts Gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

SMHI
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall