

Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Datum: 2026-08-10
SMHI Dnr: 2026/1428/6.3.1
Er referens: 2026/3096

registrator@svk.se
dammsakerhet@svk.se

Yttrande över Remiss av föreskrift gällande säkerhetsledningssystem, dammsäkerhetsrapport och helhetsbedömning

SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till SMHIs verksamhetsområde hydrologi (enbart ytvatten).

SMHI ser positivt på de nya föreskrifterna och dess funktion att förtydliga gällande regelverk. Myndigheten delar Svenska kraftnäts bild att detta kan förväntas leda till ökad kvalitet i underlag, ett förbättrat dammsäkerhetsarbete och ett mer effektivt tillsynsarbete.

Klimatförändringen

Helhetsbedömning för varje damm ska, enligt föreskrifterna, utföras minst vart tionde år. På grund av de pågående klimatförändringarna kan de hydrologiska förutsättningarna komma att förändras mellan två helhetsbedömningar, vilket kan få konsekvenser för dammsäkerheten. Forskningen rörande klimatförändringarna och dess konsekvenser för Sveriges hydrologi förändras i nuläget snabbt. I sin egenskap av expertmyndighet för bland annat hydrologi följer SMHI utvecklingen noggrant och aktuellt kunskapsläge återfinns alltid i myndighetens kanaler och tjänster.

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Postadress SMHI 601 76 Norrköping • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01 • E-post registrator@smhi.se

SMHI huvudkontor

Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 Norrköping

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.
753 40 Uppsala

SMHI

Besöksadress Göteborgseskaderns plats 3
426 71 Västra Frölunda

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Anna Åkesson.

För SMHI

Magnus Rödin
Chef Avdelning Samhällsplanering

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Postadress SMHI 601 76 Norrköping • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01 • E-post registrator@smhi.se

SMHI huvudkontor

Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 Norrköping

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.
753 40 Uppsala

SMHI

Besöksadress Göteborgseskaderns plats 3
426 71 Västra Frölunda