

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Datum: 2026-05-22
SMHI Dnr: 2026/888/6.3.1
Er referens: M 825-26

mmd.nacka@dom.se

Yttrande över Underrättelse - tillstånd till vattenverksamhet för att få byta ut bro över Abäcken i Ludvika kommun

SMHI har tagit del av rubricerad underrättelse. Yttrandet avgränsas till SMHIs verksamhetsområde hydrologi (enbart ytvatten).

Dimensioneringen av ny bro bygger på information om uppströms reglering och avbördningskapacitet. Brons livslängd torde vara många decennier och föreliggande dimensioneringsunderlag bygger på antagandet att uppströms reglering och avbördningskapacitet inte förändras över denna tid. Med tanke på miljöanpassningen av vattenkraften (den så kallade NAP:en) finns anledning att tro att regleringen av många vattendrag kan komma att förändras och att många dammanläggningar kan komma att byggas om eller avvecklas. Resonemang kring denna förutsättning saknas i föreliggande utredning.

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Anna Åkesson.

För SMHI

Magnus Rödin
Chef Avdelning Samhällsplanering

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Postadress SMHI 601 76 Norrköping • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01 • E-post registrator@smhi.se

SMHI huvudkontor

Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 Norrköping

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.
753 40 Uppsala

SMHI

Besöksadress Göteborgseskaderns plats 3
426 71 Västra Frölunda