

Sveriges geologiska undersökning  
Box 670  
751 28 Uppsala

Datum: 2026-02-26  
SMHI Dnr: 2026/360/6.3.1  
Er referens: 324-3054-2024

[squ@squ.se](mailto:squ@squ.se)

## **Yttrande över – Remiss gällande ansökan om tillstånd för bl.a. nedläggande och bibehållande av de undervattenskablar och rörledningar på kontinentalsockeln som krävs för anläggande och drift av energiparken Vidar i norra Skagerrak, inom Sveriges ekonomiska zon**

SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och har följande synpunkter.

Angående kablar menar myndigheten att det är skäligt att anta att bottensedimentet kan påverkas av bottentrålning, ankring eller åldersförändringar efter avveckling så att materialet från kablarna, i form av söndervittrade plaster, tillsatssämnen och eventuella metaller såsom koppar, kan komma att förorena den marina miljön.

Detta är särskilt viktigt i perspektivet av kumulativa effekter, då det kan komma att installeras tusentals kilometer med kabelmaterial i de svenska haven som resultat av planerade havsbaserade vindparker. För att minska miljöpåverkan och kostnaden så anser myndigheten därför att kablarna bör installeras och designas på ett sätt som underlättar återupptagning i avvecklingsfasen.

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Jörgen Öberg.

För SMHI

Magnus Rödin  
Chef Avdelning Samhällsplanering

### **SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut**

Postadress SMHI 601 76 Norrköping • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01 • E-post [registrator@smhi.se](mailto:registrator@smhi.se)

---

#### **SMHI huvudkontor**

Besöksadress Folkborgsvägen 17  
601 76 Norrköping

#### **SMHI**

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.  
753 40 Uppsala

#### **SMHI**

Besöksadress Göteborgseskaderns plats 3  
426 71 Västra Frölunda