

Norconsult AB
Att: Maja Högnabba
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Datum: 2026-08-25
SMHI Dnr: 2026/1645/6.3.1
Er referens: Samråd E.ON

maja.hognabba@norconsult.com

Yttrande över Samråd enligt miljöbalken avseende ny planerad 130 kV-luftledning mellan Rimforsa och Övre Vånga i Kinda kommun, Östergötlands län

SMHI har tagit del av rubricerat samråd och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till SMHIs verksamhetsområden hydrologi (enbart ytvatten) och meteorologi (inklusive luftmiljö).

Hydrologi

Överlag gäller att arbeten och passager över och sträckningar nära sjöar, vattendrag och våtmarker bör utformas omsorgsfullt så att naturliga hydrologiska förhållanden inte påverkas. Hänsyn bör tas även till ytvatten som inte är utpekad vattenförekomst. Konstruktioner vid vatten bör baseras på pålitliga hydrologiska dimensioneringsunderlag, för dagens förhållanden såväl som för konstruktionens förväntade framtida livslängd.

Klimatförändringen

Vid planering av samhället bör hänsyn tas till ett förändrat klimat. I Sverige leder klimatförändringen till ökad risk för torka och förändrad risk för översvämning, kortare period med snö samt förändringar i växtsäsongens längd. Klimatförändringen ger fler och kraftigare extremväder. SMHI hänvisar till:

<https://www.smhi.se/klimat/klimatlaget>

<https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenariotjansten>

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Postadress SMHI 601 76 Norrköping • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01 • E-post registrator@smhi.se

SMHI huvudkontor

Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 Norrköping

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.
753 40 Uppsala

SMHI

Besöksadress Göteborgseskaderns plats 3
426 71 Västra Frölunda

Väderradar

SMHI noterar att korridoren ligger inom påverkansområde för väderradar Vilebo. Eventuell störning av väderradarnätet, hänvisas till Försvarsmakten (www.forsvarsmakten.se). Samråds/remisshandlingar skickas till exp-hkv@mil.se, i andra hand till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm.

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Anna Åkesson, Christoffer Wittskog, Jimmy Wirås och Charlotta Eriksson.

För SMHI

Magnus Rödin
Chef Avdelning Samhällsplanering

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Postadress SMHI 601 76 Norrköping • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01 • E-post registrator@smhi.se

SMHI huvudkontor

Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 Norrköping

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.
753 40 Uppsala

SMHI

Besöksadress Göteborgseskaderns plats 3
426 71 Västra Frölunda