

Östersunds tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 708
831 28 Östersund

Datum: 2025-11-21
SMHI Dnr: 2025/2373/5.4.1
Er referens: M 3167-25

mmd.ostersund@dom.se

Yttrande över Kungörelse - Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lagfors vattenkraftverk, Ljustorpsån, Timrå kommun

SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till SMHIs kompetensområde hydrologi (enbart ytvatten).

Myndigheten bedömer att de aktiviteter som ansökan omfattar kommer att ha en begränsad påverkan på det hydrologiska systemet nedströms dammen. Avsänkningen av magasinet kommer dock givetvis att påverka en, i tiden begränsad, lokal påverkan kring Lagsfordsdammen, vilket beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen.

SMHI undrar dock om sökanden angivit rätt uppgifter vad gäller karaktäristisk vattenföring och avrinningsområdesstorlek. Föreliggande ansökan anger att SMHIs Vattenwebb använts. Myndigheten förmodar att aktuell plats för dammen ungefär motsvarar SUBID 13332 men de uppgifter som anges i ansökan stämmer bättre överens med SUBID 13297. Sökanden ombeds se över dessa uppgifter.

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Anna Åkesson.

För SMHI

Magnus Rödin
Chef Avdelning Samhällsplanering

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Postadress SMHI 601 76 Norrköping • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01 • E-post registrator@smhi.se

SMHI huvudkontor

Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 Norrköping

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.
753 40 Uppsala

SMHI

Besöksadress Göteborgseskaderns plats 3
426 71 Västra Frölunda