

Rejlers AB
Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm

Datum: 2026-05-11
SMHI Dnr: 2026/1098/6.3.1
Er referens:

erika.isaksson@rejlers.se

Yttrande över samråd tillståndsändring för Maredsfors kraftverk, Halmstad kommun

SMHI har tagit del av rubricerat samråd och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till SMHIs verksamhetsområde hydrologi (enbart ytvatten).

SMHI önskar att kommande miljökonsekvensbeskrivning ger en närmare redovisning och kvantitativa uppgifter, för vattenföringen vid kraftverket. Det bör beskrivas tydligare hur vatten antas fördelas mellan kraftverk och naturfåra under olika delar av året, och med hänsyn till torra respektive blöta år. Redovisningen bör omfatta både nuvarande förhållande och framtida klimat. Det går inte att dra slutsatser om vattenföringen i naturfåran enbart utifrån de uppgifter från vattenwebb vid Nissaström som det refereras till i samrådsunderlaget.

I samrådsunderlaget anges vidare att arbetet med det nya intaget bedöms kunna utföras i torrhet och att ingen fångdamm kommer behövas uppströms. Underlag för denna bedömning bör redovisas.

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Linnéa Gimbergson.

För SMHI

Magnus Rödin
Chef Avdelning Samhällsplanering

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Postadress SMHI 601 76 Norrköping • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01 • E-post registrator@smhi.se

SMHI huvudkontor

Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 Norrköping

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.
753 40 Uppsala

SMHI

Besöksadress Göteborgskaderns plats 3
426 71 Västra Frölunda