

Nacka Tingsrätt
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Datum: 2012-03-02
Vår referens: 2012/333/10.1
Er referens: M 4645-11

Yttrande över Ansökan om utförande av dammsäkerhetshöjande åtgärder på Untra kraftverks dammar i Dalälven, Uppsala och Gävleborgs län

SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och har endast ett fåtal generella synpunkter i ärendet.

SMHI anser generellt att det är viktigt att följa Flödeskommitténs riktlinjer för dammsäkerhet. Detta gäller i synnerhet de dammbyggnader som ingår i den högsta riskkonsekvensklassen (1). SMHI förordar därför att de dammsäkerhetshöjande åtgärderna påbörjas så snart som möjligt, och att den tilltänkta samordningen med utbyggnaden av G6 inte förhalar arbetet med de dammsäkerhetshöjande åtgärderna om tillståndsprocessen kring G6 drar ut på tiden.

SMHI rekommenderar vidare att planeringen av dammsäkerhetshöjande åtgärder även tar hänsyn till de analyser av framtida klimatförändringar som nu finns tillgängliga. Det saknas överhuvudtaget referens till klimatförändringars eventuella påverkan på dimensionerande flöden i handlingarna, vilket är uppseendeväckande för ett byggprojekt av denna omfattning.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av Niclas Hjerdt.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Basverksamhet

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

601 76 Norrköping Besök Folkborgsvägen 1 Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

SMHI
Box 40
190 45 Stockholm/Arlanda

SMHI
Sven Källfelts Gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

SMHI
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall

