

VA SYD
Box 191
201 21 MALMÖ

Datum 2023-02-13
SMHI Dnr 2022/2419/10.1
Er ref Hållbar avloppsrening –
KSL – Utläggning
utloppsledningar

samrad@vasyd.se

Yttrande över avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL) för utläggning av utloppsledningar i Öresund

SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och har följande synpunkter.

Myndigheten ser positivt på att utloppspunkten för den nya avloppsledningen förläggs längre ut från land samt på ett större djup. Därmed minskar risken att avloppsvatten förs in i Lommabukten via den virvel som uppstår vid vissa vind- och strömriktningar.

De nya utloppsledningarna föreslås anläggas i samma riktning som de befintliga ledningarna. Sträckning samt bottenpografi för de nya ledningarna visas i Fig. 1 och Fig. 6 i samrådsunderlaget. Enligt SMHI vore det önskvärt om den yttre ändpunkten även för de nuvarande ledningarna fanns angiven i figurerna.

De nya utloppsledningarna är tänkta att förläggas i en muddrad ränna. För att undvika att suspenderat sediment sprids till närliggande Natura 2000-områden i samband med muddring, pålning och nedläggning av de nya utloppsledningarna anser SMHI att tillräckliga åtgärder ska göras med siltgardiner, bubbelridåer eller liknande för att minimera spridning till omgivande vatten.

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Maria Karlberg och Jörgen Öberg.

För SMHI

Magnus Rödin
Chef Avdelning Samhällsplanering

SMHI – Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Postadress SMHI 601 76 • NORRKÖPING • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01

Huvudkontor SMHI

Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 NORRKÖPING

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr
753 40 UPPSALA

SMHI

Besöksadress Sven Källfelts Gata
15 426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA