

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Datum 2021-10-08
SMHI Dnr 2021/1441/10.1
Er referens M 8249-20

mmd.nacka.avdelning3@dom.se

Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet m.m. för nytt dubbelspår Hallsberg-Stenkumla

SMHI har tagit del av rubricerad ansökan och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till SMHIs kompetensområde hydrologi (enbart ytvatten). För grundvattenfrågor hänvisas till SGU som är expertmyndighet för grundvatten.

Vid utformning av järnvägen är det viktigt att ta hänsyn till översvämningsrisken. Tågtunneln bör konstrueras så att regnvatten inte tränger in i den vid kraftig nederbörd. Hänsyn bör även tas till förändrad extrem nederbörd i framtida klimat.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Anna Eklund och Maud Goltsis Nilsson.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Samhälle och säkerhet

SMHI – Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Postadress SMHI 607 76 • NORRKÖPING • Växel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01

Huvudkontor SMHI

Besöksadress Folkborgsvägen 17
607 76 NORRKÖPING

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr
753 40 UPPSALA

SMHI

Besöksadress Sven Källfelts Gata 15
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA