

Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen
Box 2258
403 14 Göteborg

Datum 2023-12-18
SMHI Dnr 2023/2592/10.1
Er referens EXF-2023-01955

exploatering@exploatering.goteborg.se

Yttrande över – Samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj i Göteborg

SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och har följande synpunkter.

Vid anläggandet av gång- och cykelbron kan vissa arbetsmoment innebära grumling i Göta älv. Som exempel nämns arbeten i vatten som exempelvis schaktning, pålning, spontning och utläggning av material för erosionsskydd. Därför bör skyddsåtgärder användas för att begränsa grumling under byggtiden.

Om schaktning utförs i älven bör arbetet ske innanför spont eller annat likvärdigt skydd, som förhindrar att sediment innehållande kvicksilver, TBT och PAH eller andra förorenande ämnen släpps ut.

SMHI ser fram emot en mer ingående beskrivning av påverkan, effekt, möjliga skyddsåtgärder och konsekvenser i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

SMHI – Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Postadress SMHI 601 76 • NORRKÖPING • Våxel 011-495 80 00 • Fax 011-495 80 01

Huvudkontor SMHI

Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 NORRKÖPING

SMHI

Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr
753 40 UPPSALA

SMHI

Besöksadress Sven Källfelts Gata 15
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Jörgen Öberg (oceanografi), Michaela Borg (klimatanpassning), Magnus Joelsson (meteorologi) och Maud Goltsis Nilsson (hydrologi).

För SMHI

Magnus Rödin
Chef Avdelning Samhällsplanering