Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Datum: 2026-09-21
SMHI Dnr: 2026/1959/6.3.1
Er referens: M 5797-26

mmd.nacka@dom.se

Yttrande över Skrivelse - tillstånd till uppförande och drift av reservkraftaggregat med tillhörande datacenter på fastighet Västansjö 2:7, Norrbärke Prästårds 2:1 och Smedjebacken 2:1 i Smedjebackens kommun

SMHI har tagit del av rubricerad skrivelse och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till SMHIs verksamhetsområden hydrologi (enbart ytvatten) och meteorologi (inklusive luftmiljö). För frågor rörande grundvatten hänvisas till Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är expertmyndighet för grundvatten.

SMHI har ombetts att se över ifall något kompletteringsbehov av ansökan föreligger. Utifrån en översyn av bifogade underlag har myndigheten inte identifierat några kompletteringsbehov, utöver beräkningarna i Bilaga B7 där det önskas en redovisning om hur beräkningsmodulen PVMRM använts. Exempelvis vilket intitialt NO_2/NO_x förhållande som har använts i beräkningarna och om det har det satts konservativt.

SMHI betonar att en komplett och detaljerad analys inte kunnat genomföras i detta tidiga skede.

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Anna Åkesson och Jörgen Jones.

För SMHI

Magnus Rödin
Chef Avdelning Samhällsplanering

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Postadress SMHI 601 76 • Norrköping • **Växel** 011-495 80 00 • **Fax** 011-495 80 01 • **E-post** registrator@smhi.se

SMHI huvudkontor
Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 Norrköping

SMHI
Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.
753 40 Uppsala

SMHI
Besöksadress Göteborgseskaderns plats 3
426 71 Västra Frölunda