

Ljusnans Vattenregleringsföretag
Box 392
831 25 Östersund

Datum: 2011-02-03
Vår referens: 2011/101/184
Er referens: Samrådsbrev 2011-01-12

Yttrande över samråd om ombyggnad av dammen i Lossen

SMHI har tagit del av rubricerade samrådshandlingar och har följande synpunkter.

Ur dammsäkerhetssynpunkt är det positivt med en ombyggnad av Lossendammen. Vad gäller utgångspunkten för dimensionering anges att beräkningen av tillrinning gjorts i enlighet med Flödekommitténs riktlinjer. Källan till det angivna dimensionerande flödet $610 \text{ m}^3/\text{s}$ framkommer dock inte.

En viktig och intressant frågeställning i sammanhanget är hur LsVF avser ta hänsyn till klimatförändringarnas inverkan på det framtida dimensionerande flödet.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Gunn Persson.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Basverksamhet

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

601 76 Norrköping Besök Folkborgsvägen 1 Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

SMHI
Box 40
190 45 Stockholm/Arlanda

SMHI
Sven Källfelts Gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

SMHI
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall