

SGU
Box 670
751 28 UPPSALA

Datum: 2011-05-13
Vår referens: 2011/820/184
Er referens: 444-585/2011

Yttrande över Ansökan om tillstånd enligt 15a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande och upptagande av undervattens-kabel på kontinentalsockeln utanför Skagerak

SMHI har tagit del av rubricerade ansökan. Det är angeläget att också dokumentera hur mycket grumling den nya plogtekniken ger upphov till. Förslagsvis bör plogtesterna videofilmas eller grumling mätas på annat sätt. I övrigt har SMHI inget att erinra i frågan.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av Bertil Håkansson.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Basverksamhet

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping Besök Folkborgsvägen 1 Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

SMHI
Box 40
190 45 Stockholm/Arlanda

SMHI
Sven Källfelts Gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

SMHI
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall