

Nacka Tingsrätt

Mark- och miljödomstolen
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Datum: 2014-05-08**Vår referens:** 2013/1701/10.1**Er referens:** M 2026-13

mmd.nacka@dom.se

**Yttrande över AB Fortum värme AB samägt med Stockholms stad
angående bortledning av vatten ur Saltsjön för produktion av fjärrkyla på
Beckholmen samt nedläggning av fjärrkylledningar i Saltsjön från
Stockholm Beckholmen Strömbron m.m.**

SMHI hänvisar till tidigare yttrande 2011-05-26 och betonar att det är av yttersta vikt att lokalisering av både intags- och utsläppsledningar får en sådan placering att ingen störning av vattencirkulationen i Saltsjön sker. Framför allt är det inlagringen av avloppsvatten som skulle kunna påverkas av en förändrad skiktning.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av Jörgen Öberg.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Samhälle och säkerhet

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

601 76 Norrköping Besök Folkborgsvägen 17 Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

SMHI
Anton Tamms väg 1
194 34 Upplands Väsby

SMHI
Sven Källfelts gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

SMHI
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall